

KARTA OCENY PROJEKTU

METRYCZKA PROJEKTU

NUMER PROJEKTU	WP.3020.4.2025.DEE5 projekt Nr 4 (średni – 491 450 zł)	
TYTUŁ PROJEKTU	Bezpieczna Wola – budowa chodnika na ul. Żwirki i Wigury	
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA	Wojciech Chilewicz	
DANE KONTAKTOWE	ADRES	
	TELEFON	

OCENA FORMALNA

KRYTERIUM	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA PIECZĘĆ I PODPIS
PROJEKT ZŁOŻONY W TERMINIE	x			URZĄD MIASTA BIAŁA PODLASKA Referat Wspierania Przedsiębiorczości 21-500 Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3 tel. 83 341 69 71, 83 341 69 02 Kierownik Referatu  Andrzej Kozłowski
PROJEKT ZŁOŻONY NA FORMULARZU ZGODNYM Z PRZYJĘTYM WZOREM	x			
DO FORMULARZA DOŁĄCZONE SĄ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE W TYM LISTA POPARCIA	x			
FORMULARZ JEST WYPEŁNIONY POPRAWNIE I CZYTELNI	x			
WNIOSKODAWCA JEST MIESZKAŃCEM MIASTA BIAŁA PODLASKA	x			

OCENA TECHNICZNO FINANSOWA

TYTUŁ PROJEKTU	Bezpieczna Wola – budowa chodnika na ul. Żwirki i Wigury
----------------	--

KRYTERIUM	TAK	NIE	NIE DOTYCZY	UWAGI/UZASADNIENIE
NALEŻY DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LUB POWIATU	x			WD - POZYTYWNA
NIE NARUSZA PRZEPISÓW PRAWA, W TYM PRAWA MIEJSCOWEGO		x		UB - mpzp MIESZCZAŃSKA przewiduje odgięcie tego odcinka ul. Żwirki i Wigury na północ, tak aby można ją było skomunikować z terenami jednostki wojskowej. W związku z tym obecny odcinek ul. Żwirki i Wigury pomiędzy ul. Górną a ul. Łomaską jest poza liniami rozgraniczającymi drogi i znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej (14MN/U). Plan posiada również zapis „zachowuje się istniejące budynki i podziały własnościowe” - NEGATYWNA
		x		AB - Ocena zgodności inwestycji z przepisami prawa budowlanego w tym z warunkami technicznymi na podstawie projektu budowlanego.

NIE NARUSZA PRAWA OSÓB TRZECICH	X			GN - POZYTYWNA
JEST ZGODNY Z PLANAMI, STRATEGIAMI I PROGRAMAMI PRZYJĘTYMI PRZEZ MIASTO, W SZCZEGÓLNOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		X		UB - NEGATYWNA
PREZYDENT MA MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	X			GN - POZYTYWNA
NIE BĘDZIE GENEROWAŁ KOSZTÓW EKSPLOATACJI NIEWSPÓŁMIERNIE WYSOKICH W STOSUNKU DO WARTOŚCI I KORZYŚCI Z JEGO REALIZACJI	X			WD - POZYTYWNA
SPEŁNIA KRYTERIUM OGÓLNODOSTĘPNOŚCI	X			WD - POZYTYWNA
KOSZT REALIZACJI MIEŚCI SIĘ W PRZEWIDZIANYCH RAMACH FINANSOWYCH		X		WD – Należy rozważyć doprowadzenie chodnika do ul. Szkolnej - co zapewni dojście do przystanku autobusowego. Ilość słupów wykazana we wniosku 6 szt. - prawdopodobnie za mała. Dokładna ilość słupów zostanie oznaczona z obliczeń, należy przyjąć, że powinny być w odległości około 30 m, co daje około 9 szt. Na ul. Żwirki i Wigury brak jest kanalizacji deszczowej, wody opadowe z chodnika będą zalewać ul. Żwirki i Wigury i spływać na ul. Łomaską - NEGATYWNA
JEST MOŻLIWY DO ZREALIZOWANIA W TRAKCIE JEDNEGO ROKU BUDŻETOWEGO		X		WD - NEGATYWNA

PROJEKT OCENIONO NEGATYWNIE

2025 -07- 18 Dariusz Krawiec

Data i podpis oceniającego

2025 -07- 18 Andrzej Kozłowski
Kierownik Referatu
Data, pieczęć i podpis naczelnika/ kierownika